Выписка из предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

60260061000223828475

Дата первой версии 10.11.2026, 12:24 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Псков, ул Инженерная, д 94
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный пожарный надзор

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" г Псков, ш Ленинградское, д 24
Тип	Юридические лица
ИНН	6018006396
ОГРН	1026000973712

Действия или бездействия, которые приводят или могут привести к нарушениям

В ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области от Себежского филиала ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж" поступило информационное письмо от 09.11.2026 № 137 о возможных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты – в здании Себежского филиала ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж" по адресу: 182250, Псковская обл., г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 25, а именно: 03.11.2026 в 06 ч. 50 мин. произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации из-за скачка напряжения в здании учебного корпуса, что свидетельствует о том, что на объекте защиты не в полной мере соблюдены мероприятия, позволяющие обеспечить защиту от ложных срабатываний систем противопожарной защиты объекта.

Принятые меры

1. Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, учитывая положения абзаца 1 пункта 54 ППР в РФ, части 1, части 4 и части 10 статьи 83 Технического регламента, и в целях обеспечения соответствующего уровня безопасности на объекте защиты Себежского филиала ГБПОУ ПО "Псковский

агротехнический колледж" по адресу: 182250, Псковская обл., г. Себеж, ул. Челюскинцев, д. 25, а именно: в полной мере обеспечить выполнение мероприятий, позволяющих не допускать ложные срабатывания систем противопожарной защиты в здании

Обязательные требования с риском нарушения

1. НПА №123-ФЗ от 22.07.2008

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Часть 10, Статья 83

Обязательное требование №1	Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

2. НПА №123-ФЗ от 22.07.2008

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Абзац 1, Часть 1, Статья 83

Обязательное требование №1	Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

3. НПА №123-ФЗ от 22.07.2008

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Часть 4, Статья 83

Обязательное требование №1	Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

4. НПА №1479 от 16.09.2020

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Пункт 54 Правил, Другое / прочее абзац 1

Обязательное требование №1	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Подписи и отметки

Лицо, сформировавшее предостережение	Максимова Ирина Игоревна государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора
Уведомление контролируемого лица о предостережении	Региональный портал госуслуг 10.11.2026 • ЕПГУ

Возражение: В случае несогласия с настоящим предостережением Вы можете подать возражение на предостережение с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 10.11.2026, 12:24 (МСК)
Сертификат
970369353678980078684784143819423915O7